

MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.**

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144487/01.

Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A w Częstochowie - na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział IV pkt. 2 ppkt. 5) lit. a)
PRZED ZMIANĄ:
Będzie posiadała pełne badania typu zgodnie z normą PN-EN 60439-1.
PO ZMIANIE:
Będzie zgodna z wymogami normy PN-EN 61439
2. Rozdział IV pkt. 2 ppkt. 5) lit. o)
PRZED ZMIANĄ:
Forma wygradzenia rozdzielnic 4b zgodnie z normą PN-EN 60439 – 1.
PO ZMIANIE:
Forma wygradzenia rozdzielnic 4b zgodnie z normą PN-EN 61439

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.