

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: **Budowa nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.**

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144487/01

Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1:

Na stronie 28 SIWZ (par IV Ogólne wymagania pkt 2 ppkt 5) Zamawiający powołuje się na normę PN-EN 60439-1. Aktualna wersja normy od 2012 nie przewiduje „badań typu” w tym „pełnych badań typu” . W świetle obecnej ww normy wymagane jest przedstawienie „świadczenia weryfikacji wyrobu” które dostarczane jest po wykonaniu rozdzielnic. Prosimy o weryfikację i zmianę zapisów w SIWZ w całym ppkt 5 a szczególnie ustęp c) który preferuje oferenta, który już posiada taką rozdzielnicę co może być czynem nieuczciwej konkurencji chyba, że Zamawiający oczekuje od wszystkich oferentów zaraz po wygraniu postępowania ale przed podpisaniem umowy wykonania takiej rozdzielnic, wykonania badań i dostarczenia tych badań przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 5) lit. c) wymaga od Wykonawcy przedłożenia do akceptacji przed podpisaniem umowy raportu z badań wykonanych przez oryginalnego (pierwotnego) wytwórcę systemu rozdzielnic. Zamawiający stoi na stanowisku, że nie zachodzą przesłanki nieuczciwej konkurencji, ponieważ Wykonawca może otrzymać od oryginalnego (pierwotnego) wytwórcy systemu rozdzielnic raport z badań przed ich zakupem.